

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.у.
тел.: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пр. Тұран, 20, п.п.12
тел.: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

12 NRB, 20 Turan Ave., 010000, Astana
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

25 селісідісі 2018 № 06-10/3531

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, пр. Байзакова, д.280,
северная башня МФК
«Алматы Тауэрс» 8-этаж
тел.: +7(727) 237-53-00;
факс: +7(727) 296-64-02, 250-77-79

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазТрансОйл" (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555356, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности			

Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат			
Information about the involvement of the joint stock company and its officials to administrative responsibility			
1		наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности	Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Атырауской области».
		әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы	«Қазақстан республикасы инвестициялар және даму министрлігі индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі
		State name of the agency issued the decision about bringing to administrative responsibility	Republican State Enterprise "Department of Committee of industrial development and industrial safety Ministry of investment and development of the Republic of Kazakhstan in Atyrau Oblast»
2	1	дата решения государственного органа о привлечении к административной ответственности	21.09.2018
		мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімін қабылдаған күні	
		date of the decision of the state agency on bringing to administrative responsibility	
	2	номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности	№ 182300203000086
		мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешімінің нөмірі (бар болса)	
		number (if available) of the decision of the state agency on bringing to administrative responsibility	
3		порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было	часть 1 статьи 298

	привлечено к административной ответственности		
	әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) лауазымды адамы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі		
	serial number of articles of the Republic of Kazakhstan Code on Administrative Offences, for which the joint stock company and (or) his officer was brought to administrative responsibility		
4	в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также должность данного должностного лица. қоғамның лауазымды адамын әкімшілік жауапқа тартылған жағдайда, осы лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымы қосымша көрсетілуі тиіс if the officer of society were brought to administrative responsibility, in addition you must specify the surname, first name, middle name (if any), as well as the position of the official.		
1	было ли привлечено к административной ответственности должностное лицо общества?	Нет	
	қоғамның лауазымды тұлғасы әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма?	Жоқ	
	Was it brought to administrative responsibility officer society?	No	

Приложение: 1. Копия квитанции об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении от 21.09.2018 года № 182300203000086;

2. Копия протокола об административном правонарушении требований промышленной безопасности от 21.09.2018 года № 182300203000086.

**И.о. генерального директора
(председателя Правления)**



Ж.Махин

Исп. Ерубает К.А.
Тел: 55-51-92

**Квитанция об уплате административного штрафа в порядке сокращенного
производства по делу об административном правонарушении
№ 182300203000086**

« 21 » Сентябрь 2018 г.
(дата выдачи)

г. Атырау
(место выдачи)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело: АО «КазТрансОйл»
Фамилия, имя и отчество (при его наличии), (наименование юридического лица): АО «КазТрансОйл»
Место жительства (юридический адрес) город Астана, район Есиль, проспект Туран, здание 20,
нежилое помещение 12

ИИН _____ БИН 970540000107

Бенефициар (орган государственных доходов): Управление гос. Доходов по г. Атырау

БИН Бенефициара 090440011223

Банк Бенефициара: Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

ИИК KZ24070105KSN0000000 БИК Банка Бенефициара KKMFKZ2A

КБК	КНП	Сумма цифрами (прописью)
204159	913	120 250 (сто двадцать тысяч двести пятьдесят тенге)

Назначение платежа: административный штраф по протоколу об административном правонарушении серии
21.09.2018 года № 182300203000086

Орган уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении Департамент
Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по
инвестициям и развитию РК по Атырауской области

Должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол и выдавшего квитанцию Сатбалдиев К.Е -
руководитель отдела межотраслевого надзора, контроля в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности.

Дата уплаты штрафа до « 28 » сентября 2018 года

Подпись правонарушителя _____

**ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫН
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ХАТТАМА
ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№182300203000086**

20 жылғы/года « 21 » 09

город Атырау
құрастыру орын/место составления

Мен/Я, Сатбалдиев Кайнолла Ергалиевич – руководитель отдела межотраслевого надзора, контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Департамента КИРПБ МИР РК по Атырауской области

хаттама толтырушы тұлғаның тегі, аты-жөні, лауазымы /фамилия, инициалы, должность лица, составившего протокол
Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға туралы мәліметтер/Сведения о лице, совершившем административное правонарушение:

жеке тұлғалар үшін: лауазымы, аты-жөні, тегі /для физических лиц: должность, фамилия, инициалы _____

Туған күні мен тұрғылықты жері Дата рождения и место жительства _____

Жеке басын куәландыратын құжаты, жеке сәйкестендіру нөмірі _____

Документ удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный номер _____

сериясы, нөмірі, кім берді/серия, номер, кем выдан № _____

Тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәліметтер _____

Сведения о регистрации по месту жительства _____

Жұмыс орны, лауазымы _____

Место работы, должность _____

Занды тұлғалар үшін: толық атауы, орналасқан жері _____

Для юридических лиц: полное наименование, местонахождение: АО «КазТрансОйл» город Астана, район Есиль, проспект Туран, здание 20, нежилое помещение 12

Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні, телефонның нөмірі, электрондық мекенжайы (егер олар болса)/ Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, номер телефона, электронный адрес (если они имеются) _____

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі мен банк деректемелері / Бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты: БИН 970540000107. ИИК:KZ536010111000012185 АО «Народный Банк Казахстана», БИК SWIFT:HSBKKZKX

Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтың орны, орын алған уақыты мен мәні/Место, время совершения и существо административного правонарушения требований промышленной безопасности АО«КазТрансОйл» производственные объекты Атырауского нефтепроводного управления, Кульсаринского нефтепроводного управления и линейная часть магистрального нефтепровода Атырауской области,
әкімшілік құқық бұзушылықтың орны мен мәні/ место и суть административного правонарушения _____

При обследовании состояния промышленной безопасности объектов, комиссией выявлено ряд недостатков и отступлений от требований законодательства и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности по Атыраускому нефтепроводному управлению и Кульсаринскому нефтепроводному управлению.

По Атыраускому нефтепроводному управлению:

1. В «Плане ликвидации аварий» (Атырауское Нефтепроводное Управление АО «КазТрансОйл») о порядке расследования аварий указано, что в состав комиссии по расследованию аварий включены руководитель ОПО и представитель профессиональной аварийно-спасательной службы. Тогда как, согласно Закона РК «О Гражданской защите» вследствие аварии на ОПО, расследование проводится комиссией под председательством представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности или его территориального подразделения. А также, в состав комиссии по расследованию аварии ОПО включаются руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, представитель местного исполнительного органа и представитель профессиональной аварийно-спасательной службы или формирования. (п.18 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, ст.83 Закона РК «О гражданской защите»).
2. НПС «Индер» не проведена экспертиза резервуаров горизонтальных стальных V-50м³ №1 (1970г.) и V-50м³ №2 (1971г.) для сбора утечек и откачки нефти с МНС, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации; (п.4 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, пп.5 п.3 ст.73 Закона РК «О гражданской защите»).
3. В паспорте НПС «Макад» не указаны сведения, установленного ТП-630 (трансформаторная подстанция). (п.8 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.5 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
4. Отсутствует паспорт хлопушки марки ХП-300, установленный на резервуаре №2 НПС «Мартыши». (п.8 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.41 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
5. Бетонное основание задвижки приема раздаточного патрубка №417 ДУ500, №418 ДУ 600 частично разрушено, а бетонная отмостка под резервуар РВС№12 разрушена по всему периметру. Не представлены результаты экспертизы и диагностирования обследований фундаментов и бетонных оснований запорных арматур резервуара РВС№12. (п.2 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов, п.п.3 п.3, ст.16 Закона РК «О гражданской защите»).
6. На НПС им. «Т.Касьмова» на трубопроводах узла регулирования давления Ду 500 отсутствует направление потока среды. (п.31 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.89 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
7. На НПС им. «Т.Касьмова» эксплуатируются задвижки, отработавшие свой нормативный срок службы:
- пункта подогрева нефти №1 Зкл 300х64 №380 1970/71г., 150х64 №366 1970/71г., 150х64 №362 1970/71г., 150х64 №363 1970/71г., 150х64 №365 1970/71г., 150х64 №367 1970/71г., 150х64 №364 1970/71г., 150х64 №368 1970/71г., 150х64 №369 1970/71г., 150х64 №370 1970/71г., 100х64 №385 1970/71г., (п.9 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, пп.14 п.3 ст.16 Закона РК «О гражданской защите»).
8. Не проведена внутритрубная диагностика (ВТД) на нефтепроводе «Комсомольск-Макад» участок 0-47,6км Ду219х8: 273х9. (п.14 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при

эксплуатации магистральных трубопроводов, п.125 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).

9. На НПС им. «Шманова» эксплуатируются задвижки, отработавшие свой нормативный срок службы:
 - пункта подогрева нефти №1 Зкл 300х64 1-41а 1969г., Зкл 300х64 1-72а 1969г.
 - пункта подогрева нефти №2 Зкл 300х64 2-41а 1969г., Зкл 300х64 2-41 1969г., Зкл 300х64 2-72 1969г.,
 - пункта подогрева нефти №3 Зкл 300х64 3-41а 1969г., Зкл 300х64 2-41м 1969г., Зкл 300х64 2-41 1969г., (п.9 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, пп.14 п.3ст.16 Закона РК «О гражданской защите»).
10. При обследовании линейной части магистрального нефтепровода «Мартыши - Атырау» 0-86,3км установлено, что на участках 12км, 13км, 14км, 15км, 85км, 86км незаконные постройки и земельные участки находятся на территории охранной зоны. (п.4 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, ст.14 Закона РК «О магистральном трубопроводе»).

По Кульсаринскому нефтепроводному управлению:

1. В паспорте магистральных насосов №294,300 НПС им. «А.Культумиева» отсутствуют данные об установленном месте нахождения. (п.8 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.5 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
2. На насосной НПС-3 Кульсаринского НУ, кафельное покрытие полов местами отсутствует. (п.7 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.97 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
3. На участке 0-119км линейной части магистрального трубопровода НПС-3 – Коспагыл километраж нанесены на контрольно-измерительные колонки (КИК). Необходимо оборудовать двумя плакатами: первый- с информацией об охранной зоне, фактической глубины залегания труб и принадлежности трубопровода с указанными на них номеров телефонов; второй- с указанием протяженности (в километрах) трубопровода (для визуального поиска необходимых участков с воздуха) и устанавливается с небольшим наклоном к горизонтали (не более 30 градусов). (п.18 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.27 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
4. НПС им. «Культумиева». Отсекающий клапан камеры приема скребка 103км «Прорва-Кульсары» не герметичен, так как манометр давления камеры при отсутствии давления показывает 20кг/см³. (п.6 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.28 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
5. В техническом регламенте НПС «Прорва Кульсары» не указаны химическая лаборатория и коммерческий узел учета нефти (КУУН). (п.8 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.5 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).

6. В паспорте нефтепровода «Узен-Атырау-Самара» на участке 433-615км, не указаны сведения об установленных электроизолирующих стеклопластиковых вставках зав.№815.816. (п.8 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.5 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
7. Оснащенность производственного подразделения службы электрохимической защиты необходимыми спецтехниками, оборудованиями, диагностическими приборами, инструментами и приспособлениями, не соответствуют таблице оснащенности АО «КазТрансОйл» согласно нормативу. (п.26 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.29 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).
8. На трубопроводе Ду500 камеры приема скребка Прорва-Кулсары отсутствует направление движения потока среды. (п.31 Проверочного листа в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных объектов при эксплуатации магистральных трубопроводов, п.89 «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов»).

2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің _____ бабымен (баптарымен) көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасалды Совершенно административное правонарушение, предусмотренное статьей (статьями) 298 часть 1 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»

Жеке (занды) тұлғаның заңды өкілдері _____

Законные представители физического (юридического) _____

Управляющий директор по НБ - директор АМДТЭС Сахтанов Каират Таубаевич

Куәгерлер, жабірленушілер _____

Свидетели, потерпевшие _____

тегі, аты-жөні, тұрғылықты жері / фамилия, инициалы, место жительства _____

Куәгерлерге 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 754-бабында көзделген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді./ Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 754 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

Метрологиялық тексерудің аты, нөмірі, күні, техникалық құралдың көрсеткіші _____

Название, номер, дата метрологической проверки, показания технического средства _____

Істі шешуге қажетті өзге де мәліметтер _____

Иные сведения необходимые для разрешения дела _____

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 738-бабына сәйкес қаралатын істі жүргізу _____ тілде жүргізілсін.

Производство по рассматриваемому делу в соответствии со статьей 738 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» вести на русском языке.

Құқық бұзушыға «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 744, 746-баптарында көзделген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді/правонарушителю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 744, 746 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»

колы - подпись

Қорғаушы мен аудармашының заң жөніндегі көмегі _____

кажет, кажет емес/

_____ / колы - подпис

В юридической помощи защитника и переводчика _____

не нуждается
нуждаюсь, не нуждаюсь

подпись

Жеке тұлға (заңды тұлғаның) өкілінің түсіндірмесі /Объяснение физического (представителя юридического) лица с нарушениемми указанными в протоколе соглашения.
обязуемая устранить в указанные сроки Нали
_____ қолы - подпись

Хаттамаға _____ қоса беріледі

К протоколу прилагается ✓

Іс бойынша шешімді лауазымды тұлғаның қабылдайтындығы туралы / Извещен о том, что решение по делу будет принято должностным лицом Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по Атырауской области

уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесінің толық атауы/ полное наименование уполномоченного органа или его территориального подразделения

лауазымды тұлғаның тегі, аты-жөні, лауазымы бойынша /фамилия, инициалы должностного лица, должность

_____ мекенжайы бойынша, күні, уақыты хабарланды.

по адресу, дата, время _____ « _____ » 20 _____ г. _____ ч. _____ мин.

Хаттама толтырған адам _____

Лицо, составившее протокол _____ қолы - подпись

Әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған адам

Лицо, совершившее административное правонарушение ✓ Нали
_____ қолы - подпись

Куәгерлер _____

Свидетели _____ қолы - подпись

Хаттамамен таныстым. Хаттаманың көшірмесін алдым

С протоколом ознакомлен. Копию протокола получил(а) ✓ Нали
_____ қолы - подпись

20 18 жылғы/года « 21 » 09